

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成22年11月)

□ フィルタ変動期間
■ フィルタ停止期間

	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力										③										②										
N.o. 1モニタリングポスト																														
N.o. 2モニタリングポスト																														
N.o. 3モニタリングポスト																														
N.o. 4モニタリングポスト																														
N.o. 5モニタリングポスト																														
N.o. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																				②										
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																				②										
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																				②										
風向										①																				
風速										①																				

[作業内容]

- ① 気象観測装置定期点検に伴う伝送停止
平成22年11月 8日 (月) 9:00~平成22年11月12日 (金) 17:00
- ② 2号運転監視用計算機停止に伴う伝送停止
平成22年11月19日 (金) 17:00~平成22年11月22日 (月) 9:00
- ③ 2号機原子炉・タービン・発電機総合インターロック試験に伴う伝送停止
平成22年11月10日 (水) 15:00~平成22年11月11日 (木) 12:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (11月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.1	7.4	1.8
2号機放水路水モニタ	4.0	5.0	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.7

単位: cps (2分平均値)

以上