

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成22年3月）

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力																																
2号機発電機出力																																
N _{o.} 1モタリグボスト																																
N _{o.} 2モタリグボスト																																
N _{o.} 3モタリグボスト																																
N _{o.} 4モタリグボスト																																
N _{o.} 5モタリグボスト																																
N _{o.} 6モタリグボスト																																
1号機放水路水モタ																																
2号機放水路水モタ																																
1号機排気筒モタ																																
2号機排気筒モタ																																
1号機タービン排気筒モタ																																
2号機非常用ガス処理系モタ																																
風向																																
風速																																

[作業内容]

- ① 2号機停止（第16回定期検査開始）に伴う出力降下
平成22年 3月17日（水） 19：00～平成22年 3月18日（木） 1：00
- ② 2号機排気筒モニタ分電盤電源迂回作業に伴う伝送停止
平成22年 3月28日（日） 9：00～17：00
- ③ 1号機停止（自主的な点検に伴う原子炉停止）に伴う出力降下
平成22年 3月31日（水） 10：00～15：30
- ④ 管理事務所非常用電源停電作業に伴う伝送停止
平成22年 3月31日（水） 18：00～21：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（3月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.0	6.9	5.2
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.9
1号機放水路水モニタ	2.2	3.4	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	5.6	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.6	5.4	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.6

単位：cps（2分平均値）