様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成２２年４月）



［作業内容］

①　２号機運転監視用計算機点検他に伴う伝送停止
　　平成２２年　４月　８日（木）　９：００～平成２２年　４月２７日（火）１５：１０

②　２号機発電機電力変換器点検に伴う伝送停止
　　平成２２年　４月２７日（火）１５：１０～平成２２年　４月３０日（金）　９：００

③　２号機排気筒モニタ電源迂回作業に伴う伝送停止
　　平成２２年　４月２９日（木）　９：００～平成２２年　４月２９日（木）１３：１０

④　１号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止
　　平成２２年　４月２３日（金）　９：００～平成２２年　４月２９日（木）１１：００

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
　２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（４月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	6.0	7.7	5.1
２号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.9
１号機放水路水モニタ	2.1	2.7	1.8
２号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.4
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.7	3.8
２号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.7

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以上