

平成22年6月14日

### 島根原子力発電所3号機建設工事現場での発煙について

本日、7時10分頃、島根原子力発電所3号機建設工事現場屋外（タービン建物北側）の金属製ごみ収集箱から発煙を確認し、ただちに松江市消防本部に通報しました。

協力会社および松江市消防本部による消火活動の結果、7時50分に鎮火が確認されました。

これによる外部への放射能の影響はありません。

原因は調査中です。

以 上

《添付資料》 島根3号機建設工事現場 発煙箇所

島根3号機建設工事現場 発煙箇所

添付資料

