

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成22年5月)

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	5月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力																																
2号機発電機出力							①																									
No. 1モニタリングポスト																																
No. 2モニタリングポスト																										③						
No. 3モニタリングポスト																																④
No. 4モニタリングポスト																																
No. 5モニタリングポスト																																
No. 6モニタリングポスト																										②						
1号機放水路水モタ																																
2号機放水路水モタ							①																									
1号機排気筒モタ																																
2号機排気筒モタ							①																			⑥						
1号機タービン排気筒モタ																																
2号機非常用ガス処理系モタ							①																									
風向																																
風速																																

[作業内容]

- ① 2号機運転監視用計算機点検他に伴う伝送停止
平成22年 5月 7日 (金) 9:00~平成22年 5月14日 (金) 17:00
- ② No. 6モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止
平成22年 5月25日 (火) 9:00~平成22年 5月26日 (水) 9:50
平成22年 5月28日 (金) 9:00~17:00
- ③ No. 2モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止
平成22年 5月26日 (水) 9:50~平成22年 5月27日 (木) 17:32
- ④ No. 3モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止
平成22年 5月31日 (月) 9:00~23:58
- ⑤ 2号機非常用ガス処理系モニタ点検に伴う伝送停止
平成22年 5月14日 (金) 17:00~平成22年 5月24日 (月) 9:00
- ⑥ 2号機排気筒モニタ点検に伴う伝送停止
平成22年 5月24日 (月) 9:00~平成22年 5月31日 (月) 23:58

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（5月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.0	6.8	5.2
2号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.8
1号機放水路水モニタ	2.1	3.5	1.8
2号機放水路水モニタ	4.1	4.8	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.6	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.7

単位：cps（2分平均値）

以上