

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(平成22年6月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		22	26	32	23	29	28
最大		42	43	48	38	48	44
前年度 までの データ	月平均の	19	23	30	21	28	26
	変動幅	~ 24	~ 29	~ 35	~ 25	~ 31	~ 30
	最大	82	79	115	105	130	100
備考		1. 前年度までのデータは、H13年4月～H22年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. No. 1～6モニタリングポストは、定期点検および変圧器盤点検に伴う欠測あり。					

以上