

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成22年6月)

□ フィールド変動期間
■ フィールド停止期間

	6月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1号機発電機出力							⑤																								
2号機発電機出力							⑤																								
No. 1モニタリングポスト							⑤																								
No. 2モニタリングポスト							⑤																								
No. 3モニタリングポスト	②						⑤																								
No. 4モニタリングポスト		③					⑤																								
No. 5モニタリングポスト			④				⑤																								
No. 6モニタリングポスト							⑤																								
1号機放水水路モニタ							⑤																								
2号機放水水路モニタ							⑤																								
1号機排気筒モニタ							⑤																								
2号機排気筒モニタ	①																														
1号機タービン排気筒モニタ							⑤																								
2号機非常用ガス処理系モニタ							⑤																								
風向							⑤																								
風速							⑤																								

[作業内容]

- ① 2号機排気筒モニタ点検に伴う伝送停止
平成22年 6月 1日 (火) 0:00~平成22年 6月30日 (水) 23:58
- ② No. 3モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止
平成22年 6月 1日 (火) 0:00~16:00
- ③ No. 4モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止
平成22年 6月 2日 (水) 9:00~17:50
- ④ No. 5モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止
平成22年 6月 3日 (木) 9:00~平成22年 6月 4日 (金) 17:00

[作業内容]

- ⑤ SPDS（緊急時原子力発電所情報伝送システム）更新に伴う伝送停止
平成22年 6月 7日（月） 9：00～平成22年 6月29日（火）10：30
- ⑥ 2号運転監視用計算機停止に伴う伝送停止
平成22年 6月29日（火） 9：00～平成22年 6月30日（水）23：58

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（6月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	6.0	6.8	5.1
2号機排気筒モニタ	—	—	—
1号機放水路水モニタ	2.1	2.4	1.9
2号機放水路水モニタ	4.0	4.6	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.6	5.3	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.7

単位：cps（2分平均値）

以上