

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成22年8月）

□ レーダー変動期間  
■ レーダー停止期間

	8月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力	■						■	■																							
2号機発電機出力	■						■	■																							
No. 1モニタリングポスト	■						■	■																							
No. 2モニタリングポスト	■						■	■																							
No. 3モニタリングポスト	■						■	■																							
No. 4モニタリングポスト	■						■	■																							
No. 5モニタリングポスト	■						■	■																							
No. 6モニタリングポスト	■						■	■																							
1号機放水路水モニタ	■						■	■																							
2号機放水路水モニタ	■						■	■																							
1号機排気筒モニタ	■						■	■																							
2号機排気筒モニタ	■						■	■																							
1号機タービン排気筒モニタ	■						■	■																							
2号機非常用ガス処理系モニタ	■						■	■																							
風向	■						■	■																							
風速	■						■	■																							

[作業内容]

- ① 2号機放水路水モニタ室周辺溶接作業実施に伴う伝送停止  
平成22年 8月27日（金） 9：30～10：40

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（8月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	4.9
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.7
1号機放水路水モニタ	2.1	2.6	1.9
2号機放水路水モニタ	3.9	4.5	3.4
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.5

単位：cps（2分平均値）

以上