

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成23年9月）

□ フィルター変動期間
■ フィルター停止期間

	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																						④								
2号機発電機出力																						④								
No. 1モニタリングポスト																						④								
No. 2モニタリングポスト																						④								
No. 3モニタリングポスト																						④								
No. 4モニタリングポスト																						④								
No. 5モニタリングポスト																						④								
No. 6モニタリングポスト																						④								
1号機放水路水モニタ																						④							③	
2号機放水路水モニタ																						④								
1号機排気筒モニタ						①							②									④								
2号機排気筒モニタ																						④								
1号機タービン排気筒モニタ																						④								
2号機非常用ガス処理系モニタ																						④								
風向																						④								
風速																						④								

[作業内容]

- ① 1号機排気筒モニタ検出器付近で使用する電動工具のノイズチェック実施に伴う伝送停止
平成23年 9月 6日（火） 11:30 ~ 13:00
- ② 1号機排気筒モニタケーブル付近での溶接作業に伴う伝送停止
平成23年 9月14日（水） 9:00 ~ 17:00
- ③ 1号機放水路水モニタ検出器付近で使用する電動工具のノイズチェック実施に伴う伝送停止
平成23年 9月27日（火） 9:00 ~ 10:10
- ④ 島根県システム保守点検に伴う伝送停止
平成23年 9月21日（水） 13:06 ~ 13:40

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（9月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.3	4.6	1.9
2号機放水路水モニタ	4.1	5.1	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

単位：cps（2分平均値）