

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成23年1月)

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	1 月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1号機発電機出力	②																																	
2号機発電機出力																	⑥																	
No. 1モニタリングポスト	①																⑥																	⑤
No. 2モニタリングポスト	①																⑥																	④
No. 3モニタリングポスト	①																⑥																	④
No. 4モニタリングポスト	①																⑥																	④
No. 5モニタリングポスト	①																⑥																	③
No. 6モニタリングポスト	①																⑥																	④
1号機放水路水エタ	①																⑥																	④
2号機放水路水エタ																	⑥																	④
1号機排気筒エタ	①																⑥																	④
2号機排気筒エタ																	⑥																	④
1号機タービン排気筒エタ	①																⑥																	④
2号機非常用ガス処理系エタ																	⑥																	④
風向	①																⑥																	④
風速	①																⑥																	④

[作業内容]

- ① 1号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止
平成23年 1月 1日 (土) 0:02 ~ 平成23年 1月13日 (木) 17:00
- ② 1号機発電機電力変換器取替に伴う伝送停止
平成23年 1月 1日 (土) 0:02 ~ 平成23年 1月31日 (月) 18:00
- ③ No. 5モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止
平成23年 1月24日 (月) 9:30 ~ 平成23年 1月31日 (月) 23:58
- ④ 1号機S-C/Cユニット取替による電源切替に伴う伝送停止
平成23年 1月26日 (水) 10:00 ~ 10:30

[作業内容]

- ⑤ No. 1モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止
平成23年 1月31日(月) 11:00 ~ 平成23年 1月31日(月) 23:58
- ⑥ SPDS (緊急時原子力発電所情報伝送システム) 停止に伴う伝送停止
平成23年 1月17日(月) 9:00 ~ 平成23年 1月27日(木) 17:00
- ⑦ モニタリングポスト取替工事による予備電源ケーブル敷設の影響調査に伴う伝送停止
平成23年 1月31日(月) 13:00 ~ 18:12

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(1月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.9	5.1
2号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.8
1号機放水路水モニタ	2.1	4.4	1.8
2号機放水路水モニタ	4.1	6.0	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.9
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.7

単位：cps (2分平均値)

以上