

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(平成23年 5月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		24	27	35	23	31	29
最大		39	39	49	37	44	41
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	19 ～ 25	23 ～ 29	30 ～ 36	21 ～ 25	28 ～ 33	26 ～ 30
	最大	82	79	115	105	130	100
備考		1. 前年度までのデータは、H13年4月～H23年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. 以下のモニタリングポストは設備更新のため下記の期間欠測。 ・No. 6：平成23年5月16日～19日。					

以上