

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成23年5月)

□ フィルター変動期間
■ フィルター停止期間

	5月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1号機発電機出力									③	■	■	■	■	■	■	■						⑥									⑥			
2号機発電機出力																						⑥									⑥			
No. 1モニタリングポスト									③	■	■	■	■	■	■							⑥									⑥			
No. 2モニタリングポスト	①	■	■	■	■	■	■	■	③	■	■	■	■	■	■							⑥								⑥				
No. 3モニタリングポスト									③	■	■	■	■	■	■							⑥									⑥			
No. 4モニタリングポスト	②	■	■	■	■	■	■	■	③	■	■	■	■	■	■							⑥								⑥				
No. 5モニタリングポスト									③	■	■	■	■	■	■								⑥					⑤	■	■	■	■	■	
No. 6モニタリングポスト									③	■	■	■	■	■	■					⑦	■										⑥			
1号機放水路水モニタ									③	■	■	■	■	■	■							⑥								⑥				
2号機放水路水モニタ																							⑥								⑥			
1号機排気筒モニタ									③	■	■	■	■	■	■							⑥								⑥				
2号機排気筒モニタ																							⑥								⑥			
1号機タービン排気筒モニタ									③	■	■	■	■	■	■							⑥								⑥				
2号機非常用ガス処理系モニタ																							⑥								⑥			
風向									③	■	■	■	■	■	■							⑥								⑥				
風速									③	■	■	■	■	■	■							⑥								⑥				

[作業・変動実績]

- ① No. 2モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止
平成23年 5月 1日(日) 0:02 ~ 平成23年 5月31日(火) 18:00
- ② No. 4モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止
平成23年 5月 1日(日) 0:02 ~ 平成23年 5月31日(火) 18:00
- ③ 1号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止
平成23年 5月 9日(月) 9:30 ~ 平成23年 5月16日(月) 10:00
- ④ No. 6モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止
平成23年 5月16日(月) 10:00 ~ 平成23年 5月31日(火) 18:00
- ⑤ No. 5モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止
平成23年 5月26日(木) 9:30 ~ 平成23年 5月31日(火) 18:00
- ⑥ SPDS (緊急時原子力発電所情報伝送システム)用CVCF取替工事による
SPDS停止に伴う伝送停止
平成23年 5月21日(土) 9:02 ~ 15:10
平成23年 5月28日(土) 8:30 ~ 16:06
- ⑦ No. 5モニタリングポスト光伝送用変換器不調に伴う伝送停止
平成23年 5月17日(火) 15:30 ~ 平成23年 5月18日(水) 17:30

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(5月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.2	3.9	1.9
2号機放水路水モニタ	4.1	4.8	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.2	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

単位：cps (2分平均値)

以上