

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成23年6月)

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力							⑤																							
2号機発電機出力							⑥																⑩							
No. 1モニタリングポスト							③														⑥									
No. 2モニタリングポスト							④														⑥							①		
No. 3モニタリングポスト							③														⑥									
No. 4モニタリングポスト							④														⑥							①		
No. 5モニタリングポスト							③														⑥							①		
No. 6モニタリングポスト							④														⑥							①		
1号機放水路水モタ		⑨					⑤														⑦									
2号機放水路水モタ							⑤																							
1号機排気筒モタ							⑤																							
2号機排気筒モタ							⑤																							
1号機タービン排気筒モタ							⑤																							
2号機非常用ガス処理系モタ							⑥																							
風向				②			⑤																							
風速				②			⑤																							

[作業・変動実績]

- ① No. 2, 4, 5 (高レンジ), 6モニタリングポスト取替に伴う性能検査受検のため伝送停止
平成23年 6月27日(月) 9:30 ~ 平成23年 6月28日(火) 18:00
- ② 管理事務所非常用電源停電作業に伴う伝送停止
平成23年 6月 5日(日) 9:30 ~ 16:00
- ③ No. 1, 3, 5モニタリングポスト警報システム動作試験に伴う伝送停止
平成23年 6月 7日(火) 9:30 ~ 18:08
- ④ No. 2, 4, 6モニタリングポスト警報システム動作試験に伴う伝送停止
平成23年 6月 8日(水) 9:30 ~ 18:00
- ⑤ SPDS (緊急時原子力情報伝送システム) 計算機時刻補正作業に伴う伝送停止
平成23年 6月 7日(火) 14:00 ~ 18:08

- ⑥ モニタリングポスト取替工事に伴う無線伝送確認試験による伝送停止
平成23年 6月20日(月) 9:30 ~ 平成23年 6月21日(火) 18:00
- ⑦ 津波対策工事に伴う1号放水路水モニタケーブル調査による伝送停止
平成23年 6月20日(月) 9:30 ~ 平成23年 6月21日(火) 18:00
- ⑧ 津波対策工事に伴う1号放水路水モニタケーブル調査による伝送停止
平成23年 6月28日(火) 9:30 ~ 平成23年 6月29日(水) 17:00
- ⑨ 1号機放水路水モニタ 降雨の影響による指示変動
平成23年 6月 1日(水) 17:28 ~ 17:38
- ⑩ 2号機発電機出力 クラゲ来襲による出力変動
平成23年 6月23日(木) 17:14 ~ 平成23年 6月24日(金) 8:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(6月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.3	4.1	2.8
1号機放水路水モニタ	2.3	10.3*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.1	5.3	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上