

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成24年9月）

□ リメータ変動期間  
■ リメータ停止期間

	9月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1号機発電機出力																															
2号機発電機出力																															
No.1モニタリングホスト																															
No.2モニタリングホスト																															
No.3モニタリングホスト																															
No.4モニタリングホスト																															
No.5モニタリングホスト																															
No.6モニタリングホスト																															
1号機放水路水モニタ																															
2号機放水路水モニタ																															
1号機排気筒モニタ																															
2号機排気筒モニタ																															
1号機タービン排気筒モニタ																															
2号機非常用ガス処理系モニタ																															
風向																															
風速																															

[ 作業内容 ]

気象観測装置点検に伴う伝送停止

平成24年 9月11日(火) 9:00 ~ 17:00

S P D S (緊急時島根原子力発電所情報伝送システム)サーバ保守点検に伴う伝送停止

平成24年 9月26日(水) 9:02 ~ 17:00

[ 排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(9月分) ]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.3	3.7*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	4.8	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

\* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上