

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成25年9月)

□ フィルター変動期間
■ フィルター停止期間

	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
No. 1モータリングガス																														
No. 2モータリングガス																														
No. 3モータリングガス																														
No. 4モータリングガス																														
No. 5モータリングガス																														
No. 6モータリングガス																														
1号機放水路水モニタ				①																										
2号機放水路水モニタ										③																				
1号機排気筒モニタ						②																								
2号機排気筒モニタ										③																				
1号機タービン排気筒モニタ					②																									
2号機非常用ガス処理系モニタ										③			④							④										
風向																														⑤
風速																														⑤

[作業内容]

- ① 1号機放水路水モニタ点検足場修理に伴う伝送停止 (雨天により作業延期)
平成25年9月4日 (水) 9:00 ~ 10:00
- ② 1号機放射線モニタサンプリングラックポンプ点検工事に伴う伝送停止
平成25年9月6日 (金) 9:00 ~ 平成25年9月12日 (木) 17:00
- ③ 制御盤設置によるノイズ試験に伴う伝送停止
平成25年9月10日 (火) 9:00 ~ 17:00
- ④ 作業に伴う2号機非常用ガス処理系モニタ指示値の一時的変動
平成25年9月13日 (金) 9:24 ~ 9:34
平成25年9月19日 (木) 10:38 ~ 10:40
- ⑤ 気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止
平成25年9月30日 (月) 9:00 ~ 23:58

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (9月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.2	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.2	4.7 ^{*1}	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	5.1	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1 ^{*2}	3.6 ^{*2}	2.5

*1 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

*2 作業に伴う一時的な変動時の値を除く

(平成25年9月13日 (金) 9:24 ~ 9:34

平成25年9月19日 (木) 10:38 ~ 10:40)