

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(10月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.2	4.0	2.7
1号機放水路水モニタ	2.2	3.0 ^{*1}	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	5.0	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1 ^{*2}	3.6 ^{*2}	2.5

*1 降雨の影響による指示変動 単位：cps (2分平均値)

*2 作業に伴う一時的な変動時の値を除く

(平成25年10月3日(木) 10:04~10:06)

平成25年10月7日(月) 10:50~10:54

平成25年10月17日(木) 10:46~10:48

平成25年10月18日(金) 15:18~15:20

平成25年10月19日(土) 13:50

平成25年10月23日(水) 14:26, 14:42, 15:00~15:04, 15:20

平成25年10月26日(土) 9:48~9:50, 14:16~14:18)

以上