

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成25年1月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	1月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
2号機発電機出力	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
No. 1モタリングポスト	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
No. 2モタリングポスト	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
No. 3モタリングポスト	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
No. 4モタリングポスト	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
No. 5モタリングポスト	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
No. 6モタリングポスト	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
1号機放水路水モタ	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
2号機放水路水モタ	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
1号機排気筒モタ	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
2号機排気筒モタ	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
1号機タービン排気筒モタ	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
2号機非常用ガス処理系モタ	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
風向	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				
風速	■				■	■						■	■	■					■	■						■	■				

[作業内容]

作業に伴うテレメータの変動・停止はありません。

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（1月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.9	5.1
2号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.8
1号機放水路水モニタ	2.1	3.5*	1.8
2号機放水路水モニタ	4.4	5.1	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.2	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上