

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成25年3月)

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	3月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機発電機出力				①																		②											③
2号機発電機出力				①																		②											③
No. 1モータリングボルト				①																		②											③
No. 2モータリングボルト				①																		②											③
No. 3モータリングボルト				①																		②											③
No. 4モータリングボルト				①																		②											③
No. 5モータリングボルト				①																		②											③
No. 6モータリングボルト				①																		②											③
1号機放水路水モニタ				①																		②											③
2号機放水路水モニタ				①																		②											③
1号機排気筒モニタ				①																		②											③
2号機排気筒モニタ				①																		②											③
1号機タービン排気筒モニタ				①																		②											③
2号機非常用ガス処理系モニタ				①																		②											③
風向				①																		②											③
風速				①																		②											③

[作業内容]

①島根県情報伝送システムサーバーの更新作業に伴う伝送停止

平成25年3月4日(月) 9:00 ~ 平成25年3月7日(木) 11:22

②島根県情報伝送システムモデム交換作業に伴う伝送停止

平成25年3月21日(木) 8:58 ~ 平成25年3月22日(金) 11:52

③伝送回線障害による伝送停止

平成25年3月26日(火) 18:48 ~ 平成25年3月26日(火) 20:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(3月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.1	5.8 [*]	1.8
2号機放水路水モニタ	4.3	5.0	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.2	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上