

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成25年4月)

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト										■ ①																				
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														■ ②
風速																														■ ②

[作業内容]

① NO. 1モニタリングポスト定期事業者検査に伴う伝送停止

平成25年4月10日(水) 8:58 ~ 平成25年4月10日(水) 17:00

② 管理事務所2号館受電設備強化工事(電源ケーブル接続作業)に伴う伝送停止

平成25年4月27日(土) 9:00 ~ 平成25年4月27日(土) 14:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(4月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.9	4.9
2号機排気筒モニタ	3.2	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.1	3.0*	1.8
2号機放水路水モニタ	4.3	5.0	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.5	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上