

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成25年5月）

	5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力																															
2号機発電機出力																															
No. 1モニタリングポスト														①																	
No. 2モニタリングポスト																															
No. 3モニタリングポスト																															
No. 4モニタリングポスト																															
No. 5モニタリングポスト																															
No. 6モニタリングポスト																															
1号機放水路水モニタ														①																	
2号機放水路水モニタ																															
1号機排気筒モニタ																															
2号機排気筒モニタ																															
1号機タービン排気筒モニタ																															
2号機非常用ガス処理系モニタ																															
風向														②																	
風速														②																	

□ モニタ変動期間
■ モニタ停止期間

【作業内容】

- ①免震重要棟他新築工事のうち設置設備工事による大地抵抗率測定に伴う伝送停止
平成25年5月14日（火） 13:00～17:00
- ②ドップラソーダ光伝送モデム用電源接続先変更に伴う伝送停止
平成25年5月14日（火） 9:00～17:00
- ③管理事務所2号館受電設備強化工事（電源切替作業）に伴う伝送停止
平成25年5月18日（土） 9:00～14:00

【排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（5月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.2	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.1	2.5	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	5.0	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.5

単位：cps（2分平均値）

以上