

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成25年6月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト																					■	○								
No. 2モニタリングポスト																					■	○								
No. 3モニタリングポスト																					■	○								
No. 4モニタリングポスト																					■	○								
No. 5モニタリングポスト																					■	○								
No. 6モニタリングポスト																					■	○								
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

〔作業内容〕

- ① モニタリングポスト変圧器盤回路点検に伴う伝送停止
平成25年6月20日（木）9：00～17：00

〔排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（6月分）〕

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.2	4.0	2.8
1号機放水路水モニタ	2.2	2.8*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上