

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成25年7月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	7月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機発電機出力																																	
2号機発電機出力																																	
No. 1モニタリングポスト																																	
No. 2モニタリングポスト																																	
No. 3モニタリングポスト																																	
No. 4モニタリングポスト																																	
No. 5モニタリングポスト																																	
No. 6モニタリングポスト																																	
1号機放水路水モニタ																																	
2号機放水路水モニタ																																	
1号機排気筒モニタ																																	
2号機排気筒モニタ																																	
1号機タービン排気筒モニタ																																	
2号機非常用ガス処理系モニタ																																	
風向																																	
風速																																	

[作業内容]

- ① 2号機放水路水モニタ不調に伴う指示不良
平成25年7月18日（木）2：40～10：42

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.8
1号機放水路水モニタ	2.2	4.1 ^{*1}	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2 ^{*2}	5.0	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

*1 降雨の影響による指示変動 単位：cps（2分平均値）

*2 2号機放水路水モニタ不調に伴う指示不良時の値を除く
（平成25年7月18日（木）2：40～10：42）

以上