

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(平成25年12月)

単位：nGy/h

| ポスト名 | | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平均 | | 23 | 30 | 36 | 25 | 33 | 30 |
| 最大 | | 63 | 67 | 81 | 72 | 79 | 70 |
| 前年度 までの データ | 月平均の 変動幅 | 19 ～ 25 | 23 ～ 29 | 30 ～ 40 | 21 ～ 26 | 28 ～ 33 | 26 ～ 31 |
| | 最大 | 84 | 86 | 115 | 105 | 130 | 100 |
| | 備考 | 1. 前年度までのデータは、H13年4月～H25年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. No. 2モニタリングポストは、降雨のため過去の測定値を超過。 | | | | | |

以上