

伊予灘を震源とする地震による島根原子力発電所の状況（対応結果）

1. 地震発生日時

平成26年3月14日（金）2時07分

1号機 停止中, 2号機 停止中

2. 震源・震度等（平成26年3月14日（金）4時11分 気象庁発表）

①震源地：伊予灘（北緯33度41.5分, 東経131度53.4分）

②震源深さ：78km

③マグニチュード：6.2

④震度：松江市 震度3

3. 発電所における震度

①基礎マット上震度：震度1

②基礎マット上最大加速度：1号機（水平）2ガル,（鉛直）2ガル
2号機（水平）3ガル,（鉛直）2ガル

4. 発電所の発生警報

なし

5. 点検結果

異常なし