

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成26年4月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																	④4/18 9:00~4/25 12:00												
2号機発電機出力	①3/31 14:00~4/7 18:00																													
	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																													
No. 1モニタリングポスト	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																	⑤4/14 9:00~18:00												
No. 2モニタリングポスト	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																													
No. 3モニタリングポスト	②4/1 9:00~12:00																													
	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																													
No. 4モニタリングポスト	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																													
No. 5モニタリングポスト	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																													
No. 6モニタリングポスト	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																													
1号機放水路水モータ	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																	④4/18 9:00~4/25 12:00												
2号機放水路水モータ	①3/31 14:00~4/7 18:00																													
	③4/2 9:00~12:00																													
	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																													
1号機排気筒モータ	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																	⑦4/10 13:00~19:00												
																		④4/18 9:00~4/25 12:00												
2号機排気筒モータ	①3/31 14:00~4/7 18:00																													
	③4/2 9:00~12:00																													
	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																													
1号機タービン排気筒モータ	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																	④4/18 9:00~4/25 12:00												
2号機非常用ガス処理系モータ	①3/31 14:00~4/7 18:00																													
	③4/2 9:00~12:00																													
	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																													
風向	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																													
風速	⑥3/31 14:00~4/1 17:00																													

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ④ 1号機緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器設置工事に伴う伝送停止
(作業日 4/14~4/18 → 4/18~4/25)
 - ⑦ 2号機変圧器消火設備設置工事のうち消火水槽他設置工事に伴う伝送停止 (4/10)
- 以下については連絡済

[作業内容]

- ① 2号機非常用電源 (II系) 停電作業による2号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止 (3/31~4/7)
- ② αβダスト, よう素モニタ監視盤内ブレーカー取替に伴う伝送停止 (4/1)
- ③ 2号機廃棄物処理建物1階資料室空調ダクト点検扉移設他修理工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止 (4/2)
- ⑤ NO. 1モニタリングポスト定期事業者検査に伴う伝送停止 (4/14)
- ⑥ 緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ設定変更作業に伴う伝送停止 (3/31~4/1)

以上