

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2021年12月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		25	32	37	26	35	33
最大		55	57	63	53	60	54
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	28 ～ 32	32 ～ 37	23 ～ 26	31 ～ 35	28 ～ 35
	最大	81	77	103	88	83	74
備 考		<p>1. 前年度までのデータは、2016年4月～2021年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. モニタリングポスト用UPS バッテリチェックに伴う伝送停止および2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1 1日, 8日 ・No. 2 1日, 8日 ・No. 3 1日, 8日 ・No. 4 1日, 8日 ・No. 5 1日, 8日 ・No. 6 1日, 8日 					