

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2022年10月）

	10月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力	■	■																				⑩	■	■								
No. 1モニタリングポスト	■	■																			③	⑩	■	■		③	■					
No. 2モニタリングポスト	■	■																	③	⑩	■	⑩	■	■		⑤	■					
No. 3モニタリングポスト	■	■																		③	⑩	■	⑩	■	■		⑤	■				
No. 4モニタリングポスト	■	■																			⑩	■	⑩	■	③	■	⑤	■				
No. 5モニタリングポスト	■	■																	③	⑩	■	⑩	■	■		⑤	■					
No. 6モニタリングポスト	■	■																③	⑩	■	⑩	■	■		⑤	■						
1号機放水路水モニタ	■	■											⑥								⑩	■	⑩	■		⑤	■					
2号機放水路水モニタ	■	■				①															⑩	■	⑩	■		⑤	■					
1号機排気筒モニタ	■	■																			⑩	■	⑩	■	④	■	⑤	■				
2号機排気筒モニタ	■	■																			⑩	■	⑩	■	■	⑤	■					
1号機タービン排気筒モニタ	■	■																			⑩	■	⑩	■	④	■	⑤	■				
2号機非常用カス処理系モニタ	■	■															⑧	■	⑧	■	⑧	⑩	■	⑧	■	⑧	■	⑤	■	⑦	■	
風向	■	■										②									⑩	■	⑩	■	⑤	■						
風速	■	■										②									⑩	■	⑩	■	⑤	■						

[作業内容]

①計測・制御設備日常保守点検工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2022年10月 6日（木）10:10～17:00

②計測・制御設備日常保守点検工事に伴う伝送停止

2022年10月11日（火） 9:00～17:00

③モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止

2022年10月18日（火） 9:00～18:00

2022年10月19日（水） 9:00～18:00

2022年10月20日（木） 9:00～18:00

2022年10月21日（金） 9:00～18:00

2022年10月24日（月） 9:00～18:00

2022年10月26日（水） 9:00～18:00

④1号機放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止

2022年10月24日（月） 9:00～17:00

2022年10月25日（火） 9:00～17:00

- ⑤中央制御室待避室通信連絡設備他設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
2022年10月26日(水) 9:30 ~ 16:00
- ⑥屋外消火系配管フランジ部修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
2022年10月13日(木) 14:00 ~ 15:00
- ⑦2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止  
2022年10月28日(金) 9:30 ~ 2022年10月31日(月) 17:00
- ⑧2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事のうち放射線透過試験に伴う伝送停止  
2022年10月17日(月) 18:00 ~ 2022年10月18日(火) 9:00  
2022年10月18日(火) 18:00 ~ 2022年10月19日(水) 9:00  
2022年10月19日(水) 18:00 ~ 2022年10月20日(木) 9:00  
2022年10月20日(木) 18:00 ~ 2022年10月21日(金) 9:00  
2022年10月21日(金) 18:00 ~ 2022年10月24日(月) 9:00  
2022年10月24日(月) 18:00 ~ 2022年10月25日(火) 9:00  
2022年10月25日(火) 18:00 ~ 2022年10月26日(水) 9:00
- ⑨2号機非常用ガス処理系モニタ点検に伴う伝送停止  
2022年10月27日(木) 18:30 ~ 2022年10月31日(月) 24:00
- ⑩ネットワーク機器の一時的な停止に伴う伝送データの欠測  
2022年10月21日(金) 9:32

## [排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

## 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(10月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.6	4.8
2号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.7
1号機放水路水モニタ	2.5	10.5※	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	4.8	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.3	2.3

※ 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上