

島根原子力発電所の放射線業務従事者の線量管理状況（2023年度上期）

1. 放射線業務従事者の実効線量

実効線量 (mSv)		5 以下	5 を超え	15 を超え	25 を超え	50 を	合計	総線量 (人・mSv) ※1	平均線量 (mSv) ※1, 2	最大線量 (mSv) ※1
		(人)	15 以下 (人)	25 以下 (人)	50 以下 (人)	超えるもの (人)				
社員	上期	470	0	0	0	0	470	1.7	0.00	0.5
	下期	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
協力会社 社員	上期	2,938	0	0	0	0	2,938	83.2	0.03	1.6
	下期	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	上期	3,408	0	0	0	0	3,408	84.9	0.02	1.6
	下期	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 上, 下期はmSv/半年, 年度はmSv/年

該当期間に島根原子力発電所で放射線業務に従事したことがある者が受けた実効線量

※2 平均線量については小数点以下3桁目を四捨五入し小数点以下2桁で記載する。

以 上