





[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(10月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.6	4.8
2号機排気筒モニタ	3.4	3.9	2.9
1号機放水路水モニタ	2.6	6.3 <sup>※1</sup>	2.2
2号機放水路水モニタ	5.1	5.7	4.4
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.0	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.8	2.7

単位：cps (2分平均値)

※1：降雨の影響による指示変動

以上