

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2023年 2月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		25	32	36	26	34	33
最大		84	81	93	80	88	74
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	28 ～ 33	34 ～ 38	24 ～ 26	32 ～ 35	28 ～ 33
	最大	82	77	103	88	81	67
備 考		1. 前年度までのデータは、2017年4月～2022年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. 検出器冷却ファン用フィルタ清掃に伴い、以下の期間欠測あり。 ・No. 6 6日					

以上