

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2023年 3月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		24	32	36	25	34	32
最大		46	50	54	45	53	50
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	28 ～ 33	34 ～ 38	24 ～ 26	32 ～ 35	28 ～ 33
	最大	82	77	103	88	81	67
備考		1. 前年度までのデータは、2017年4月～2022年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. モニタリングポスト警報回路改良工事に伴い、以下の期間欠測あり。 ・No. 1 6日、7日 ・No. 2 8日、9日 ・No. 3 6日、7日 ・No. 4 8日、9日 ・No. 5 6日、7日 ・No. 6 8日、9日					

以上