

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2023年 5月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		25	32	36	25	35	31
最大		54	58	60	50	60	57
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	30 ～ 33	34 ～ 38	24 ～ 26	33 ～ 35	28 ～ 33
	最大	84	83	93	80	88	74
備考		<p>1. 前年度までのデータは、2018年4月～2023年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. 2号機長期停止追加点検工事のうちモニタリングポスト点検工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 2 22日、23日、24日、25日 ・No. 4 15日、16日、17日、18日、19日 ・No. 5 26日、29日、30日、31日 ・No. 6 9日、10日、11日、12日、19日 <p>4. 2号機中央制御室共通盤警報窓移設工事のうちケーブル布設工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1 22日、25日 ・No. 2 23日、24日 ・No. 3 22日、25日 ・No. 4 23日、24日 ・No. 5 22日、25日 ・No. 6 23日、24日 					