

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(2023年 7月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		26	32	36	26	35	31
最大		84	72	81	73	90	75
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	30 ～ 33	34 ～ 38	24 ～ 26	33 ～ 35	28 ～ 33
	最大	84	83	93	80	88	74
	備考	<p>1. 前年度までのデータは、2018年4月～2023年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. モニタリングポストサイバーセキュリティ対策工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 1 1日、2日、3日、4日</li> <li>・No. 2 1日、2日、3日、4日、5日</li> <li>・No. 3 1日、2日、3日</li> <li>・No. 4 1日、2日、3日、4日、5日、6日</li> <li>・No. 6 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日</li> </ul> <p>4. モニタリングポスト無線装置修理工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 1 10日、20日、21日</li> <li>・No. 2 10日</li> <li>・No. 3 10日、12日、13日、14日、24日、25日</li> <li>・No. 4 10日</li> <li>・No. 5 10日、26日、27日</li> <li>・No. 6 10日</li> </ul> <p>5. 2号機中央制御室共通盤警報窓移設工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 1 31日</li> <li>・No. 2 31日</li> <li>・No. 3 31日</li> <li>・No. 4 31日</li> <li>・No. 5 31日</li> <li>・No. 6 31日</li> </ul>					