

島根原子力情報伝送システムの伝送実績 (2023年12月)

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

| | 12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2号機発電機出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 1モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 2モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 3モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 4モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 5モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 6モニタリングポスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機放水路水モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機放水路水モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機排気筒モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機排気筒モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号機ケビン排気筒モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号機非常用ガス処理系モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

①12/1 9:00~1/31 17:00
 ②12/1 9:00~10:00
 ③12/1 9:00~10:00
 ④12/1 9:00~18:00
 ⑤12/1 10:00~12/28 17:00
 ⑥12/4 9:00~17:00
 ⑦12/14 9:00~18:00
 ⑧12/12 9:00~12:00
 ⑨12/13 9:00~18:00
 ⑩12/20 10:00~12:00
 ⑪12/22 13:00~16:00

| | 12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| 風向 | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 風速 | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| | ②12/1 9:00~10:00 | | | | | | | | | | | | | | | ⑨12/15 12:00~13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⑩12/20 10:00~12:00 | |

[作業内容]

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止 (12/1~1/31)
- ② 2号機自動火災報知設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (12/1)
- ③ 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事のうち電線管布設工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (12/1)
- ④ モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴う伝送停止 (12/1)
- ⑤ 2号機A一格納容器内水素酸素分析装置改造工事に伴う伝送停止 (12/1~12/28)
- ⑥ 2号機配管等貫通部穴仕舞処理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (12/4)
- ⑦ モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止 (12/12、12/13、12/14、12/21)
- ⑧ 2号機支持構造物耐震補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (12/12)
- ⑨ 2号機定期点検工事停電作業に伴う電源迂回工事に伴う伝送停止 (12/15)
- ⑩ 2号機格納容器内温度計設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (12/20)
- ⑪ 2号機配管等貫通部穴仕舞処理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (12/22)

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値 (12月分)]

| 測定項目 | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
|-----------------|-----|-------------------|-----|
| 1号機排気筒モニタ | 5.7 | 6.5 | 4.9 |
| 2号機排気筒モニタ | 3.4 | 4.2 | 2.9 |
| 1号機放水路水モニタ | 2.5 | 5.4 ^{※1} | 2.2 |
| 2号機放水路水モニタ | 5.0 | 5.7 | 4.2 |
| 1号機タービン建物排気筒モニタ | 4.3 | 5.0 | 3.5 |
| 2号機非常用ガス処理系モニタ | 3.2 | 3.8 | 2.6 |

単位：cps (2分平均値)

※1：降雨の影響による指示変動

以上