

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(2024年2月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		26	33	38	26	35	33
最大		81	88	85	67	80	73
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	30 ～ 33	34 ～ 38	24 ～ 26	33 ～ 35	28 ～ 33
	最大	84	83	93	80	88	74
備考		<p>1. 前年度までのデータは、2018年4月～2023年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. モニタリングポスト簡易点検工事（2023年度）に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 1 2日</li> <li>・No. 4 1日</li> </ul> <p>4. SPDS改造工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 1 26日～29日</li> <li>・No. 2 26日～29日</li> <li>・No. 3 26日～29日</li> <li>・No. 4 26日～29日</li> <li>・No. 5 26日～29日</li> <li>・No. 6 26日～29日</li> </ul>					