

		5月																															
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機排気筒モータ	稼働	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	停止															⑤/16 10:00~12:00					⑤/20 9:00~19:00				⑤/24 9:00~19:00						⑤/27 9:00~19:00		
2号機排気筒モータ	稼働	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	停止																				⑤/20 9:00~19:00				⑤/21 9:00~19:00						⑤/27 9:00~19:00		
1号機ポンプ排気筒モータ	稼働	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	停止															⑤/16 10:00~12:00					⑤/20 9:00~19:00				⑤/24 9:00~19:00						⑤/27 9:00~19:00		
2号機非常用A処理系モータ	稼働	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	停止	①4/30 17:00~5/21 9:00	⑤/21 9:00~5/27 9:00				⑤/7 19:00~5/8 9:00	⑤/8 19:00~5/9 9:00	⑤/9 19:00~5/10 9:00	⑤/10 19:00~5/11 9:00	⑤/11 19:00~5/11 9:00	⑤/13 19:00~5/14 9:00	⑤/13 19:00~5/14 9:00	⑤/14 19:00~5/15 9:00	⑤/14 19:00~5/15 9:00	⑤/15 19:00~5/16 9:00	⑤/15 19:00~5/16 9:00					⑤/20 9:00~17:00			⑤/21 9:00~17:00						⑤/27 9:00~17:00		
風向	稼働	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	停止																					⑤/20 9:00~19:00				⑤/21 9:00~19:00						⑤/27 9:00~19:00	
風速	稼働	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	停止																					⑤/20 9:00~19:00				⑤/21 9:00~19:00						⑤/27 9:00~19:00	

【作業内容】

- ① 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事（機械工事）に伴う伝送停止
（4/30~5/11、5/13~5/17、5/20~5/24、5/27~5/31）
- ② 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（5/7~5/11、5/13~5/18、5/20~5/31）
- ③ 防波壁漂流物対策工設置工事のうち断面修復工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（5/8）
- ④ 2号機分割ゲート用ホイス他設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（5/9）
- ⑤ 盤下貫通部耐火シール工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（5/16）
- ⑥ SPDS系統画面他変更工事に伴う伝送停止（5/20、5/21、5/22、5/23、5/24、5/27）
- ⑦ 2号機放水路モニタ室ケーブル移設工事に伴う伝送停止（5/20~5/22）