

島原本広第84号
2024年4月30日

島根県知事 丸山達也様

中国電力株式会社
常務執行役員
島根原子力本部長 長谷川千晃

島根原子力発電所構内（放射線管理区域内）における火災について

本日、島根原子力発電所構内において火災が発生いたしましたので、島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定第10条第1項（4）に基づきご連絡いたします。

本日15時44分頃、島根原子力発電所2号機タービン建物内（放射線管理区域内）に設置している仮設分電箱に焦げ跡があることを当社社員が確認し、15時48分に消防署へ通報しました。

その後、消防署による現地確認が行われ、17時06分に、火災と判断されました。

なお、この火災による負傷者はありません。また、放射能による周辺環境への影響はありません。

原因は現在調査中です。

以上