

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2024年4月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		24	31	36	26	34	32
最大		48	50	58	47	57	52
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 27	30 ～ 33	34 ～ 39	24 ～ 27	33 ～ 36	28 ～ 33
	最大	84	88	93	80	90	75
備考		<p>1. 前年度までのデータは、2019年4月～2024年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. モニタリングポスト/SPDS伝送除外スイッチ設置工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1 15日、16日 ・No. 2 15日、17日、18日 ・No. 3 15日、16日 ・No. 4 15日、17日、18日 ・No. 5 15日、16日 ・No. 6 15日、17日、18日 					

以上