

添付

島根原子力発電所1号機 第5回定期事業者検査の実施状況  
(2024年6月9日現在)

検査項目

| 連絡項目                    | 実施日                          |
|-------------------------|------------------------------|
| 建物外観検査                  | 2023. 9. 8                   |
| γ遮蔽壁外観検査                | 2023. 12. 13                 |
| 燃料取替機機能確認検査             | 2024. 4. 16～<br>2024. 4. 17  |
| 原子炉建物天井クレーン機能確認検査       | 2023. 9. 27                  |
| 監視機能確認検査 (使用済燃料貯蔵プール水位) | 2023. 11. 17                 |
| 燃料プール冷却系運転性能検査          | 2023. 12. 12                 |
| 除染区域外観検査                | 2023. 8. 24                  |
| 使用済燃料貯蔵プール外観検査          | 2023. 10. 18                 |
| 原子炉補機冷却系運転状態確認検査        |                              |
| 復水貯蔵タンク外観検査             | 2024. 1. 30～<br>2024. 4. 9   |
| 廃液濃縮器運転性能検査             | 2023. 12. 20～<br>2024. 4. 11 |
| 減容機運転状態確認検査             | 2023. 9. 15                  |
| 機器ドレン系外観検査              | 2023. 12. 14                 |
| 床ドレン・再生廃液系外観検査          | 2023. 12. 14                 |
| シャワドレン系外観検査             | 2024. 4. 5                   |
| 復水器冷却水放水口外観検査           | 2023. 9. 8                   |
| 固体廃棄物処理設備外観検査           | 2024. 1. 12                  |
| エリア・プロセスモニタ機能確認検査       | 2024. 1. 30～<br>2024. 4. 16  |
| 換気空調系運転状態確認検査           | 2023. 12. 4～                 |
| 非常用ディーゼル発電機運転性能検査       | 2024. 2. 9～                  |
| 蓄電池運転性能検査               | 2023. 9. 21                  |
| 補助サージタンク外観検査            | 2023. 11. 30                 |
| 非常用照明機能確認検査             | 2024. 1. 17                  |
| 消火設備機能確認検査              | 2024. 4. 18                  |

《特記事項》

- ・定期事業者検査期間の見直しについて  
検査を実施する施設に以下不具合が確認されたことから、定期事業者検査期間を次のとおり見直した。
  - ・「II系 原子炉補機海水系」配管のライニング剥離
  - ・「A-廃棄物処理建物排風機用電動機」の絶縁不良

[定期事業者検査期間の変更前]

2023年8月24日～2024年4月18日 (予定)

[定期事業者検査期間の変更後]

2023年8月24日～検査終了時期未定

以上