

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(2024年6月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		25	32	36	26	35	32
最大		73	71	77	68	73	67
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 27	30 ～ 33	34 ～ 39	24 ～ 27	33 ～ 36	28 ～ 33
	最大	84	88	93	80	90	75
備 考		1. 前年度までのデータは、2019年4月～2024年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. SPDSデータ収集サーバパラメータ追加工事に伴い、以下の期間欠測あり。 ・No. 1 17日、18日、20日、21日 ・No. 2 17日、18日、20日、21日 ・No. 3 17日、18日、20日、21日 ・No. 4 17日、18日、20日、21日 ・No. 5 17日、18日、20日、21日 ・No. 6 17日、18日、20日、21日					