

島原本広第383号
2024年9月7日

島根県知事 丸山達也様

中国電力株式会社

常務執行役員

島根原子力本部長 三村秀行

島根原子力発電所構内（放射線管理区域外）における火災について

本日、島根原子力発電所構内において火災が発生いたしましたので、島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定第10条第1項（4）に基づきご連絡いたします。

本日9時5分頃、島根原子力発電所2号機原子炉建物西側（屋外、放射線管理区域外）において、安全対策工事の溶接作業を行っていたところ、コンクリート養生マットからの出火を確認したことから、ただちに、協力会社作業員が消火活動を行うとともに9時44分に消防署へ通報しました。

その後、消防署による現地確認が行われ、10時13分に鎮火が確認されました。

なお、この火災による負傷者はありません。また、放射能による周辺環境への影響はありません。

原因は現在調査中です。

以上