

1, 2号機モニタデータ 単位：[cps]

	1号機放水路水モニタ 最小-平均-最大	2号機放水路水モニタ 最小-平均-最大	1号機排気筒モニタ 最小-平均-最大	2号機排気筒モニタ 最小-平均-最大	1号機タービン建屋 排気筒モニタ 最小-平均-最大	2号機非常用 ガス処理系モニタ 最小-平均-最大
11月24日	2.2~2.3~2.4	4.0~4.2~4.2	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.0	4.5~4.5~4.5	3.0~3.0~3.0
11月25日	2.2~2.3~2.5	4.2~4.2~4.2	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.0	4.3~4.4~4.5	3.0~3.0~3.0
11月26日	2.2~2.3~2.4	4.0~4.1~4.2	5.6~6.0~6.0	2.9~3.0~3.1	4.2~4.4~4.6	2.8~3.0~3.0
11月27日	2.2~2.4~2.6	4.0~4.1~4.4	5.8~6.0~6.0	3.0~3.0~3.2	4.2~4.4~4.8	3.0~3.0~3.0
11月28日	2.2~2.3~2.5	4.2~4.2~4.2	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.0	4.3~4.4~4.5	3.0~3.0~3.0
11月29日	2.2~2.4~2.5	4.0~4.2~4.3	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.0	4.2~4.4~4.5	3.0~3.0~3.0
11月30日	2.4~2.4~2.4	4.1~4.1~4.3	5.9~6.0~6.0	3.0~3.0~3.0	4.2~4.3~4.5	3.0~3.0~3.0
12月1日	2.1~2.3~2.4	4.1~4.2~4.2	5.8~6.0~6.0	3.0~3.0~3.2	4.3~4.4~4.8	3.0~3.0~3.0
12月2日	2.2~2.4~2.4	4.1~4.1~4.2	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.0	4.2~4.2~4.3	3.0~3.0~3.0
12月3日	2.3~2.4~3.5	4.1~4.2~4.3	6.0~6.0~6.0	2.9~3.0~3.0	4.2~4.4~4.5	3.0~3.0~3.0
12月4日	2.2~2.4~2.6	4.0~4.2~4.2	5.8~6.0~6.0	2.9~3.0~3.4	4.0~4.3~4.5	3.0~3.0~3.0
12月5日	2.3~2.4~2.5	4.0~4.1~4.2	5.9~6.0~6.0	2.9~3.0~3.2	4.1~4.3~4.6	3.0~3.0~3.0
12月6日	2.2~2.4~2.5	4.0~4.2~4.3	6.0~6.0~6.0	2.9~3.0~3.0	4.2~4.4~4.8	2.9~3.0~3.0
12月7日	2.3~2.4~2.5	4.0~4.2~4.3	5.9~6.0~6.0	3.0~3.0~3.0	4.2~4.3~4.5	2.9~3.0~3.0
12月8日	2.2~2.4~2.6	4.0~4.2~4.2	6.0~6.0~6.0	2.9~3.0~3.2	4.1~4.5~4.7	2.8~3.0~3.0
12月9日	2.2~2.4~2.6	4.0~4.2~4.3	6.0~6.0~6.0	2.9~3.0~3.0	4.1~4.3~4.5	2.8~3.0~3.0
12月10日	2.2~2.3~2.4	4.2~4.2~4.2	5.9~6.0~6.0	2.9~3.0~3.0	4.2~4.3~4.5	2.9~3.0~3.0
12月11日	2.2~2.4~2.5	4.1~4.2~4.2	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.0	4.2~4.3~4.5	3.0~3.0~3.0
12月12日	2.3~2.4~2.6	4.0~4.2~4.5	6.0~6.0~6.0	2.9~3.0~3.2	4.2~4.2~4.4	3.0~3.0~3.0
12月13日	2.3~2.4~2.8	4.1~4.2~4.4	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.4	4.2~4.4~4.6	3.0~3.0~3.2
12月14日	2.4~2.5~2.8	4.0~4.2~4.2	6.0~6.0~6.0	2.9~3.0~3.1	4.1~4.3~4.4	3.0~3.0~3.0
12月15日	2.3~2.6~2.8	4.0~4.2~4.2	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.2	4.2~4.4~4.5	3.0~3.0~3.0
12月16日	2.3~2.5~2.8	4.0~4.2~4.4	6.0~6.0~6.0	2.8~3.0~3.0	4.2~4.3~4.5	3.0~3.0~3.0
12月17日	2.4~2.5~2.8	4.1~4.2~4.4	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.0	4.2~4.4~4.5	3.0~3.0~3.0
12月18日	2.3~2.4~2.5	4.2~4.2~4.2	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.0	4.0~4.3~4.5	3.0~3.0~3.0

12月19日	2.2~2.5~2.8	4.0~4.2~4.2	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.1	4.2~4.3~4.5	3.0~3.0~3.0
12月20日	2.4~2.5~2.7	4.0~4.3~4.6	6.0~6.0~6.0	2.9~3.0~3.0	4.1~4.2~4.5	3.0~3.0~3.0
12月21日	2.3~2.4~2.6	4.0~4.2~4.5	5.8~6.0~6.0	2.8~3.0~3.2	4.1~4.3~4.5	2.9~3.0~3.1
12月22日	2.3~2.4~2.6	4.2~4.2~4.3	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.0	4.3~4.3~4.5	3.0~3.0~3.0
12月23日	2.3~2.4~2.5	4.2~4.2~4.5	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.0	4.2~4.3~4.3	3.0~3.0~3.0 注2
12月24日	2.2~2.4~2.6	4.0~4.2~4.5	6.0~6.0~6.0	3.0~3.0~3.2	4.0~4.3~4.6	— 注3

注1 1号機運転監視用計算機リプレイス対応工事に伴い、11月24日9時より伝送停止

注2 計器点検のため0時から9時までの測定値を記載

注3 計器点検のため測定値なし

注4 1号機運転監視用計算機リプレイス対応工事完了に伴い、12月24日17時より伝送開始(12月24日は0時~17時までの測定値を記載)