

		モニタリングポスト																	
		No. 1			No. 2			No. 3			No. 4			No. 5			No. 6		
		最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大
4月	3日※1	22	23	25	30	31	33	33	34	35	24	24	25	31	33	36	30	31	32
	4日	22	23	24	29	31	33	32	34	35	23	25	26	32	34	35	29	31	32
	5日	22	25	30	31	33	35	34	37	40	24	26	30	33	35	40	31	33	38
	6日	21	23	26	29	31	34	31	34	36	22	24	26	31	33	35	29	30	32
	7日	22	35	57	30	40	54	34	45	63	24	34	50	32	43	57	30	39	54
	8日	21	25	36	24	31	41	32	36	44	22	25	35	31	34	43	29	32	42
	9日	21	22	25	29	30	32	33	34	35	22	24	25	31	33	34	28	30	31
	10日	22	23	24	29	30	31	33	35	38	23	24	26	31	33	35	29	30	32
	11日	21	23	24	29	30	32	33	35	36	23	25	27	32	33	35	29	30	31
	12日	21	24	27	29	31	33	33	34	36	23	24	27	32	33	36	29	31	35
	13日	21	23	25	28	30	31	31	34	36	21	24	26	31	33	35	29	30	32
	14日	21	24	33	30	32	39	33	35	42	23	25	32	32	34	40	29	31	42
	15日	23	27	33	31	34	38	34	38	45	24	28	34	32	37	44	31	34	40
	16日	22	26	37	30	32	37	33	36	45	24	26	33	31	35	45	29	32	40
	17日	22	24	25	29	30	30	33	35	36	23	24	25	32	34	35	30	30	31
	18日	23	27	43	29	33	47	33	38	52	23	27	42	32	37	51	30	33	44
	19日	22	25	37	29	32	36	32	37	47	24	26	32	30	35	45	30	32	40
	20日	21	24	25	28	30	32	31	35	37	22	25	26	30	33	36	29	30	33
	21日	22	24	28	30	30	32	33	34	36	23	24	27	32	34	35	30	30	31
	22日	21	23	24	29	30	31	32	34	36	22	24	25	31	33	35	29	30	31
	23日	21	22	23	29	30	31	32	34	36	22	24	25	31	33	34	28	30	32
	24日	21	22	24	28	30	31	32	34	35	22	24	25	31	33	35	27	30	32
	25日	23	30	38	30	36	43	34	41	50	23	30	37	33	40	48	30	36	45
	26日	23	31	51	28	36	58	34	41	63	24	31	52	31	40	60	30	35	52
	27日	22	24	25	29	30	32	34	35	36	23	25	26	31	33	34	30	31	33
	28日	21	24	26	28	31	33	34	35	39	23	25	27	32	34	35	28	30	32
	29日	24	29	42	30	35	45	34	40	50	24	29	40	34	38	48	30	35	45
	30日	22	25	43	29	31	45	33	36	50	23	25	38	31	35	50	29	32	45

		1号機放水路水モニタ			2号機放水路水モニタ			1号機排気筒モニタ			2号機排気筒モニタ			1号機タービン排気筒モニタ			2号機非常用ガス処理系モニタ		
		最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大
4月	3日※1	~※2	~※2	~※2	4.7	5.0	5.0	5.6	5.8	6.0	3.2	3.5	3.7	4.1	4.2	4.4	2.6	2.8	3.0
	4日	~※2	~※2	~※2	4.8	5.0	5.1	5.6	5.9	6.0	3.2	3.4	3.6	4.0	4.2	4.5	2.7	2.9	3.0
	5日	~※2	~※2	~※2	4.8	5.0	5.3	5.7	5.9	6.0	3.3	3.5	3.6	4.2	4.3	4.5	2.7	2.9	3.0
	6日	~※2	~※2	~※2	4.9	5.0	5.1	5.8	5.9	6.0	3.4	3.5	3.8	4.1	4.2	4.4	2.7	2.9	3.0
	7日	~※2	~※2	~※2	4.8	5.0	5.0	5.6	5.9	6.1	3.2	3.5	3.7	4.1	4.2	4.4	2.7	2.8	3.0
	8日	~※2	~※2	~※2	4.8	4.9	5.1	5.8	5.9	6.0	3.2	3.5	3.9	4.1	4.2	4.5	2.6	2.8	3.2
	9日	~※2	~※2	~※2	4.8	4.9	5.0	5.8	5.9	6.0	3.4	3.5	3.6	4.1	4.2	4.5	2.8	2.9	3.0
	10日	~※2	~※2	~※2	4.7	4.9	5.0	5.5	5.9	6.0	3.4	3.4	3.6	4.1	4.2	4.4	2.8	2.9	3.0
	11日	~※2	~※2	~※2	4.7	4.9	5.2	5.7	5.9	6.1	3.3	3.5	3.7	4.1	4.3	4.5	2.6	2.9	3.0
	12日	~※2	~※2	~※2	4.8	5.0	5.1	5.6	5.9	6.0	3.3	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	2.7	2.9	3.0
	13日	~※2	~※2	~※2	4.8	4.9	5.0	5.8	5.9	6.0	3.4	3.5	3.6	4.1	4.3	4.5	2.8	2.9	3.0
	14日	~※2	~※2	~※2	4.8	4.9	5.1	5.8	5.9	6.0	3.3	3.4	3.6	4.1	4.2	4.4	2.8	2.9	3.1
	15日	~※2	~※2	~※2	4.6	4.9	5.0	5.8	5.9	6.2	3.0	3.4	3.6	4.0	4.2	4.4	2.6	2.8	2.9
	16日	~※2	~※2	~※2	4.9	5.0	5.0	5.6	5.9	6.0	3.2	3.4	3.6	4.0	4.2	4.5	2.7	2.8	2.9
	17日	~※2	~※2	~※2	4.8	5.0	5.1	5.6	5.9	6.0	3.3	3.4	3.8	4.1	4.3	4.5	2.8	2.9	3.2
	18日	~※2	~※2	~※2	4.8	5.0	5.1	5.8	5.9	6.0	3.1	3.4	3.5	4.1	4.2	4.5	2.8	2.9	3.1
	19日	~※2	~※2	~※2	4.8	5.0	5.0	5.6	5.9	6.1	3.2	3.4	3.6	4.1	4.2	4.5	2.6	2.8	3.0
	20日	~※2	~※2	~※2	4.8	5.0	5.1	5.7	5.9	6.0	3.2	3.4	3.8	4.1	4.2	4.5	2.6	2.9	3.1
	21日	~※2	~※2	~※2	4.8	4.9	5.0	5.5	5.8	6.0	3.2	3.4	3.8	4.1	4.2	4.4	2.7	2.9	3.3
	22日	~※2	~※2	~※2	4.8	5.0	5.0	5.7	5.9	6.0	3.2	3.4	3.6	4.1	4.2	4.4	2.7	2.9	3.3
	23日	~※2	~※2	~※2	4.8	5.0	5.2	5.6	5.8	6.0	3.2	3.4	3.7	4.2	4.3	4.4	2.5	2.8	3.0
	24日	~※2	~※2	~※2	4.8	4.9	5.0	5.8	5.9	6.0	3.3	3.4	3.6	4.0	4.2	4.5	2.8	2.9	3.0
	25日	~※2	~※2	~※2	4.8	5.0	5.3	5.7	5.9	6.0	3.1	3.4	3.6	4.2	4.3	4.5	2.7	2.9	3.2
	26日	~※2	~※2	~※2	4.8	5.0	5.1	5.3	5.9	6.0	3.1	3.4	3.9	4.1	4.3	4.4	2.7	2.9	3.1
	27日※3	2.4	2.4	2.4	4.8	4.9	5.1	5.8	5.9	6.0	3.2	3.4	3.6	4.1	4.2	4.5	2.6	2.8	3.0
	28日※4	2.3	2.4	2.6	4.9	5.0	5.0	5.5	5.9	6.0	3.3	3.4	3.6	4.1	4.3	4.4	2.5	2.8	3.0
	29日※5	2.3	2.4	2.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.8	6.1	-	-	-	4.1	4.3	4.4	2.7	2.9	3.0
	30日	2.2	2.4	2.8	4.7	5.0	5.0	5.4	5.8	6.0	-	-	-	4.0	4.2	4.4	2.8	2.9	3.1

*1 2号機SPDSデータ収集サーバに重化工事等に伴い、全パラメータを4月3日9時より伝送停止。(測定値は9時～23時までのデータを掲載)

*2 系外放出停止中(但し放水路内の監視は継続実施中)

*3 4月27日 21時より1号機放水路水モニタの代替措置を開始。(測定値は21時～23時までのデータを掲載)

*4 2号機主排気ダクト耐震補強工事に伴い、4月28日13時より2号機排気筒モニタのデータ取得が出来ないため代替措置なし。(測定値は0時～12時までのデータを掲載)

*5 2号機主排気ダクト耐震補強工事に伴い、4月28日13時から5月9日9時まで2号機排気筒モニタのデータ取得が出来ないため代替措置なし。