

資料提供
令和3年5月18日
防災部原子力安全対策課
課長 佐藤 淳
電話 0852-22-5931

島根原子力発電所におけるトラブル（火災）に係る立入調査結果について

本日19時47分に、中国電力㈱から島根原子力発電所構内の管理事務所2号館2階事務室（放射線管理区域外）において発煙事案が発生した旨の連絡があり、県は松江市とともに、下記のとおり立入調査を実施しましたので、お知らせします。

なお、今回の事象による環境への影響はありません。

記

1. 立入調査日時及び場所

日時：令和3年5月18日（火） 21時05分～22時40分

場所：中国電力㈱島根原子力発電所

2. 派遣職員

島根県 防災部原子力安全対策課 3名

松江市 防災安全部原子力安全対策課 2名

3. 事象の概要

5月18日19時30分頃、中国電力㈱は島根原子力発電所構内の管理事務所2号館2階事務室（放射線管理区域外）で発煙を発見

4. 現場確認結果の概要

(1) 現場状況の確認

・中国電力㈱職員から、発見の経緯、対応状況等の説明を受け、現場の状況を確認した。

(2) 環境等への影響の有無の確認

・発電所の排気筒モニタ、放水路水モニタ及び敷地境界モニタリングポストの値を確認し、平常の値であり環境へ影響がないことを確認した。

(3) 県の対応

・発煙した投光器用バッテリーの状況を確認し、原因の究明を口頭で求めた。