液化石油ガス設備工事届明細書（容器による貯蔵）

（液化石油ガス法第38条の3）

特定液化石油ガス設備工事事業届出受理年月日・番号	年　月　日 消防第　　号の

		氏　名	免状番号	最終受講年月日（5年毎）
設備工事事業者	従事した液化石油ガス設備士氏名・免状番号等	㊞	第　県交付 号	年　月　日
		㊞	第　県交付 号	年　月　日
		㊞	第　県交付 号	年　月　日

当該設備工事を行った建築物の名称等	（名称）
	（所在地）
当該設備工事を行った建築物の所有者等	（所有者）
	（住所又は所在地）
液化石油ガスを供給する販売事業者の名称等	（名称）
	（所在地）
設備工事の完了年月日	年　月　日

容器設置等（該当個所にレ印又は必要な事項を記入すること。以下同じ）	滞留防止	□屋外設置 □換気口：　cm×　cm×　箇所＝　cm² 置場床面積（内寸×内寸）：　m×　m＝　m²	
	火気制限	最寄りの火気 （名称：　）～（　m）	火気をさえぎる措置 （　）
	腐食防止	床面構造 □コンクリート　□ブロック　□その他（　）	
	転倒防止	□チェーン（容器　本毎にチェーン掛け）　□その他（　）	
	40℃以下	□屋根、遮蔽板等により措置 □付近の状況から40℃以上にならない。	
	プレート表示	□有　□不要	□2以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事 □屋内配管4m以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事
※貯蔵量1トン以上の場合記入	保安距離	第1種保安物件　：（名称：　）～（　m） 第2種保安物件　：（名称：　）～（　m）	
	障壁 ※保安距離不足の場合必要	□鉄筋コンクリート　□鉄筋コンクリートブロック（モルタル充てん）　□鋼板 ・厚さ　cm、高さ　m、配筋　cm間隔	
	外部との境界	□置場壁面 □さく、へい	警戒表：LPガス供給設備 燃、火気厳禁　（　方向に表示）
	消火器	ABC－　本	屋根遮蔽板：屋根組　：□形鋼　□軽量形鋼　□その他（　） 屋根材　：□スレート　□トタン　□その他（　）

気化装置	有・無	KHK認定番号	メーカー名	形式

遮断弁	有・無	メーカー名	形式	種類・機能
				□外付遮断弁 □警報器連動自動ガス遮断機能 □対震自動ガス遮断機能 □圧力検知式漏えい検知、圧力低下遮断機能 □その他（　）
遮断弁コントローラー				

調整器	メーカー名	形式	容量	製造年月	種類・機能
			kg/h	年　月	□自動切替式 □流量検知式漏えい検知機能 □圧力検知式漏えい検知機能 □警報器連動自動ガス遮断機能 □その他（　）

メーター	メーカー名	形式	容量	検定期限	種類・機能
			m^3/h	年　月	□マイコンS　SB　H □マイコン　Ⅱ　B　C　L □普通他（　） □感震器後付け □その他機能（　）

供給管	種類	□金属管　□高圧ホース　□低圧ホース　□金属フレキシブルホース　□その他(　　)		
	埋設部	□有 □無	腐食防止措置	損傷防止措置
			□ポリエチレン管 □プラスチック被覆鋼管 □その他鋼管 (　　) □立上がり部防食措置 □絶縁継手 □その他措置 (　　)	□エルボー返し　□埋設管標識シート □伸縮継手　□その他 □金属フレキシブルホース　(　　) 埋設深さ □公道下(　　cm)　□左記以外の道路下(　　cm) □上記以外の場所(　　cm)

気密試験	気密試験実施年月日	年　月　日	気密試験立会者所属・氏名等	所属 氏名　㊞
	区分	規定	試験圧力・試験時間	
	高圧部	自　圧　(メーカー成績書有りの場合) 又は 2.6MPa以上　(メーカー成績書無しの場合)	□自圧・検知液にて漏れ確認 MPa　分	□良　□否
	中圧部	0.15MPa以上　□ 10l以下・5分以上 □ 50l以下・10分以上 □ 50l超　・24分以上	MPa　分	□良　□否
	低圧部	8.4KPa以上　□ 10l以下・5分以上 □ 50l以下・10分以上 □ 50l超　・24分以上	KPa　分	□良　□否

消費設備	工事実施者	□供給設備工事実施者に同じ □他事業者　名称：			
ガス栓	中間ガス栓	□検査孔付ガス栓 □その他 (　　)	個	末端ガス栓	□ねじガス栓　□露出方ヒューズガス栓　□その他 □フレキガス栓　□ボックス型ヒューズガス栓(　　)　個
燃焼器具	□風呂釜　(□内　□外　□立消え安全装置付　□排気筒)　□GHP □給湯器　(□内　□外　□立消え安全装置付　□排気筒)　□その他 □瞬間湯沸器(□内　□外　□立消え安全装置付　□排気筒) □コンロ　(□固定式　□移動式　□立消え安全装置付　□排気フード)				
	接続管類	□金属管　□低圧ホース　□ゴム管 □金属フレキ　□その他(　　)		器具総数	台
警報機の設置	□有　□不要	設置個数　個		遮断弁・メーター等との連動措置	□有　□無(□DAアダプター使用)

供給能力計算書	容器設置本数及び調整器、メーター、気化装置の容量の算定根拠を記載すること

【参考】SI単位への換算　圧力:1kg／cm²＝0.1MPa　水中100mm＝1KPa　消費量:1kg／h＝14kw