

令和5年9月8日

青少年の家サン・レイクの浴槽の使用再開について

青少年の家サン・レイクの浴室からレジオネラ属菌が検出され、利用者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

レジオネラ属菌が検出されてから、保健所の助言のもと浴室、配管などの洗浄、消毒作業を実施し、改めて水質検査を実施したところ、レジオネラ属菌は検出されませんでした。

このため、保健所に確認の上、9月9日（土）から大浴室及び中浴室の浴槽の使用を再開することとなりました。

【検査結果】

中浴室：検出されず 大浴室：検出されず

皆様に安全な環境を提供し、信頼回復に努めてまいりますので、今後ともご利用いただきますようお願いいたします。

島根県立青少年の家所長