

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日		令和8年6月9日		天 候	晴れ	採水地点	浄水池	
測定項目		測定値		基準値	測定項目		測定値	基準値
水		温	21.1℃	－	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		0.008 mg/1未満	0.08mg/1以下
一 般 細 菌		0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下		亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		※注1	1.0mg/1以下
大 腸 菌		陰性		検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下
カドミウム及びその化合物		※注1		0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		0.03 mg/1未満	0.3mg/1以下
水 銀 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物		※注1	1.0mg/1以下
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		※注2 10.0 mg/1	200mg/1以下
鉛 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注2 0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン		※注2 10.8 mg/1	200mg/1以下
六 価 ク ロ ム 化 合 物		※注1		0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		26.8 mg/1	300mg/1以下
亜 硝 酸 態 窒 素		※注1		0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物		57 mg/1	500mg/1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注1	0.2mg/1以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		※注2 0.45 mg/1		10mg/1以下	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物		※注2 0.08 mg/1未満		0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物		※注1		1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/1未満		0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類		※注1	フェノールとして0.005mg/1以下
1,4-ジ オ キ サ ン		※注1		0.05mg/1以下	有 機 物 （ T O C ）		0.6 mg/1	3mg/1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/1未満		0.04mg/1以下	p H 値		6.9	5.8以上8.6以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.002 mg/1未満		0.02mg/1以下	味		異常なし	異常でないこと
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	臭 気		異常なし	異常でないこと
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	色 度		0.8 度	5度以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.000005 mg/1未満		0.00005mg/L以下	濁 度		0.1 度未満	2度以下
ベ ン ゼ ン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	導 電 率		104.5 μS/cm	
塩 素 酸		0.06 mg/1未満		0.6mg/1以下	残 留 塩 素		0.47 mg/1	0.1mg/1以上1.0mg/1以下
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/1未満		0.02mg/1以下	ア ル カ リ 度		26.3 mg/1	
ク ロ ロ ホ ル ム		0.001 mg/1未満		0.06mg/1以下	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		不検出	
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/1未満		0.03mg/1以下	ジ ア ル ジ ア		不検出	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.002 mg/1		0.1mg/1以下				
臭 素 酸		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.003 mg/1		0.1mg/1以下				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/1未満		0.03mg/1以下				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.001 mg/1		0.03mg/1以下	判 定	上記水質項目については、水質基準に適合		
ブ ロ モ ホ ル ム		0.001 mg/1未満		0.09mg/1以下	(コメント)			
検 査 期 日		令和8年6月9日 ～ 令和8年6月15日						
検 査 機 関		島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社						

※注1 ： 2回／年 測定項目のため本月未実施

※注2 ： 令和8年6月23日に採水実施（検査期日：令和8年6月23日～令和8年6月25日）

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日		令和8年6月9日		天 候	晴れ	採水地点	福浦配水池	
測定項目		測定値		基準値	測定項目		測定値	基準値
水		温	21.9℃	－	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		0.008 mg/1未満	0.08mg/1以下
一 般 細 菌		1	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		※注1	1.0mg/1以下
大 腸 菌		陰性		検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下
カドミウム及びその化合物		※注1		0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		0.03 mg/1未満	0.3mg/1以下
水 銀 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物		※注1	1.0mg/1以下
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		※注2 10.3 mg/1	200mg/1以下
鉛 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注2 0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン		※注2 11.4 mg/1	200mg/1以下
六 価 ク ロ ム 化 合 物		※注1		0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		29.0 mg/1	300mg/1以下
亜 硝 酸 態 窒 素		※注1		0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物		64 mg/1	500mg/1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注1	0.2mg/1以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		※注2 0.30 mg/1		10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物		※注2 0.08 mg/1未満		0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物		※注1		1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/1未満		0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類		※注1	フェノールとして0.005mg/1以下
1,4-ジ オ キ サ ン		※注1		0.05mg/1以下	有 機 物 （ T O C ）		0.6 mg/1	3mg/1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/1未満		0.04mg/1以下	p H 値		7.3	5.8以上8.6以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.002 mg/1未満		0.02mg/1以下	味		異常なし	異常でないこと
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	臭 気		異常なし	異常でないこと
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	色 度		0.5 度未満	5度以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.000005 mg/1未満		0.00005mg/L以下	濁 度		0.1 度未満	2度以下
ベ ン ゼ ン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	導 電 率		111.4 μS/cm	
塩 素 酸		0.06 mg/1		0.6mg/1以下	残 留 塩 素		0.21 mg/1	0.1mg/1以上1.0mg/1以下
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/1未満		0.02mg/1以下	ア ル カ リ 度		30.1 mg/1	
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/1		0.06mg/1以下				
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/1未満		0.03mg/1以下				
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.006 mg/1		0.1mg/1以下				
臭 素 酸		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.019 mg/1		0.1mg/1以下				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/1		0.03mg/1以下				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.007 mg/1		0.03mg/1以下	判 定	上記水質項目については、水質基準に適合		
ブ ロ モ ホ ル ム		0.001 mg/1未満		0.09mg/1以下	(コメント)			
検 査 期 日		令和8年6月9日 ～ 令和8年6月15日						
検 査 機 関		島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社						

※注1 ： 2回／年 測定項目のため本月未実施

※注2 ： 令和8年6月23日に採水実施（検査期日：令和8年6月23日～令和8年6月25日）

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和8年6月9日		天 候	晴れ	採水地点	出雲郷配水池	
測定項目		測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値
水	温	21.3℃	－	ホルムアルデヒド		0.008mg/1未満	0.08mg/1以下
一般細菌	0個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下		亜鉛及びその化合物		※注1	1.0mg/1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと		アルミニウム及びその化合物		0.02mg/1未満	0.2mg/1以下
カドミウム及びその化合物		※注1	0.003mg/1以下	鉄及びその化合物		0.03mg/1未満	0.3mg/1以下
水銀及びその化合物		※注1	0.0005mg/1以下	銅及びその化合物		※注1	1.0mg/1以下
セレン及びその化合物		※注1	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		※注2 9.9mg/1	200mg/1以下
鉛及びその化合物		※注1	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注2 0.005mg/1未満	0.05mg/1以下
ヒ素及びその化合物		※注1	0.01mg/1以下	塩化物イオン		※注2 10.9mg/1	200mg/1以下
六価クロム化合物		※注1	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		28.1mg/1	300mg/1以下
亜硝酸態窒素		※注1	0.04mg/1以下	蒸発残留物		67mg/1	500mg/1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/1未満	0.01mg/1以下	陰イオン界面活性剤		※注1	0.2mg/1以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		※注2 0.40mg/1	10mg/1以下	ジエオスミン		0.000001mg/1未満	0.00001mg/1以下
フッ素及びその化合物		※注2 0.08mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001mg/1未満	0.00001mg/1以下
ホウ素及びその化合物		※注1	1.0mg/1以下	非イオン界面活性剤		0.002mg/1未満	0.02mg/1以下
四塩化炭素		0.0002mg/1未満	0.002mg/1以下	フェノール類		※注1	フェノールとして0.005mg/1以下
1,4-ジオキサン		※注1	0.05mg/1以下	有機物（TOC）		0.6mg/1	3mg/1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004mg/1未満	0.04mg/1以下	pH値		7.1	5.8以上8.6以下
ジクロロメタン		0.002mg/1未満	0.02mg/1以下	味		異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン		0.001mg/1未満	0.01mg/1以下	臭気		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン		0.001mg/1未満	0.01mg/1以下	色度		0.5度	5度以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.000005mg/1未満	0.00005mg/L以下	濁度		0.1度未満	2度以下
ベンゼン		0.001mg/1未満	0.01mg/1以下	導電率		108.2μS/cm	
塩素酸		0.06mg/1未満	0.6mg/1以下	残留塩素		0.19mg/1	0.1mg/1以上1.0mg/1以下
クロロ酢酸		0.002mg/1未満	0.02mg/1以下	アルカリ度		28.3mg/1	
クロロホルム		0.003mg/1	0.06mg/1以下				
ジクロロ酢酸		0.002mg/1未満	0.03mg/1以下				
ジブromクロロメタン		0.005mg/1	0.1mg/1以下				
臭素酸		0.001mg/1未満	0.01mg/1以下				
総トリハロメタン		0.013mg/1	0.1mg/1以下				
トリクロロ酢酸		0.002mg/1未満	0.03mg/1以下				
ブromジクロロメタン		0.005mg/1	0.03mg/1以下	判定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合		
ブromホルム		0.001mg/1未満	0.09mg/1以下				
検査期日		令和8年6月9日～令和8年6月15日					
検査機関		島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社					

※注1 ： 2回／年 測定項目のため本月未実施

※注2 ： 令和8年6月23日に採水実施（検査期日：令和8年6月23日～令和8年6月25日）

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日		令和8年6月9日		天 候	晴れ	採水地点	本郷配水池	
測定項目		測定値		基準値	測定項目		測定値	基準値
水		温	21.0℃	－	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		0.008 mg/1未満	0.08mg/1以下
一 般 細 菌		0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下		亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		※注1	1.0mg/1以下
大 腸 菌		陰性		検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下
カドミウム及びその化合物		※注1		0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		0.03 mg/1未満	0.3mg/1以下
水 銀 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物		※注1	1.0mg/1以下
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		※注2 9.7 mg/1	200mg/1以下
鉛 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注2 0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン		※注2 10.8 mg/1	200mg/1以下
六 価 ク ロ ム 化 合 物		※注1		0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		26.8 mg/1	300mg/1以下
亜 硝 酸 態 窒 素		※注1		0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物		58 mg/1	500mg/1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注1	0.2mg/1以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		※注2 0.41 mg/1	10mg/1以下		ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物		※注2 0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物		※注1		1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下		フ ェ ノ ー ル 類		※注1	フェノールとして0.005mg/1以下
1,4-ジ オ キ サ ン		※注1		0.05mg/1以下	有 機 物 （ T O C ）		0.8 mg/1	3mg/1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下		p H 値		7.1	5.8以上8.6以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下		味		異常なし	異常でないこと
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下		臭 気		異常なし	異常でないこと
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下		色 度		0.6 度	5度以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.000005 mg/1未満	0.00005mg/L以下		濁 度		0.1 度未満	2度以下
ベ ン ゼ ン		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下		導 電 率		104.1 μS/cm	
塩 素 酸		0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下		残 留 塩 素		0.24 mg/1	0.1mg/1以上1.0mg/1以下
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下		ア ル カ リ 度		24.8 mg/1	
ク ロ ロ ホ ル ム		0.002 mg/1	0.06mg/1以下					
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下					
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.004 mg/1	0.1mg/1以下					
臭 素 酸		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下					
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.01 mg/1	0.1mg/1以下					
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下					
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.004 mg/1	0.03mg/1以下	判 定	上記水質項目については、水質基準に適合			
ブ ロ モ ホ ル ム		0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下	(コメント)				
検 査 期 日		令和8年6月9日 ～ 令和8年6月15日						
検 査 機 関		島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社						

※注1 ： 2回／年 測定項目のため本月未実施

※注2 ： 令和8年6月23日に採水実施（検査期日：令和8年6月23日～令和8年6月25日）