

表 4.1.2 石綿飛散及びばく露防止対策の概要（1）

本文記述箇所	4.7		4.10.1		4.7 4.10.3		4.10.1		4.10.2		4.8.1		4.8.2		4.7		4.9	
	切断等による除去										切断等によらない除去							
石綿含有建材除去等の工法	切断等による除去										切断等によらない除去							
	石綿含有吹付け材										石綿含有保温材等		石綿含有吹付け材 石綿含有保温材等		封じ込め、囲い込み 切断等を伴う		切断等を伴わない	
建築材料の種類	石綿含有吹付け材		石綿含有保温材等		屋根用 折板裏 断熱材		石綿含有保温材等		石綿含有吹付け材 石綿含有保温材等		配管 保温材		石綿含有吹付け材 石綿含有保温材等		石綿含有吹付け材 石綿含有保温材等		石綿含有吹付け材 石綿含有保温材等	
	作業場を 負圧隔離養生 等	特殊工法 (例 グローブ バッグの場合) ¹⁾	作業場を 負圧隔離養生 等	特殊工法 (例 グローブ バッグの場合) ¹⁾	断熱材を折板 に付けたまま の除去	湿润化して原 形のまま取り 外し	非石綿部での 切断による除 去 ²⁾	作業場を 負圧隔離養生 等	作業場を 負圧隔離養生 等	作業場を 負圧隔離養生 等	作業場を 負圧隔離養生 等	作業場を 負圧隔離養生 等	作業場を 負圧隔離養生 等	作業場を 負圧隔離養生 等	作業場を 負圧隔離養生 等	作業場を 負圧隔離養生 等	作業場を 負圧隔離養生 等	作業場を 負圧隔離養生 等
石綿含有建材除去等 作業時の飛散防止方 法	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の報告	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の備え 付け	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業計画の作成	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
大防法及び安衛法・ 石綿則の届出	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の揭示	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業実施の揭示	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
喫煙禁止/飲食禁止 の揭示	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業主任者の選任	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
特別教育	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
保護具着用	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業場への関係者以外 立入禁止	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
隔離	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
セキリティゾーンの 設置	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
負圧の確保、集じん・ 排気装置の設置	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
機器による漏えいの 確認	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
負圧の確認	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
湿润化	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
清掃	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
取り残し等の確認	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
粉じん飛散防止処理	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
隔離解除のための粉 じん飛散状況確認	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果、作業 内容の記録・保管	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要

備考：「要」は法令上求められる措置を示す。

1) グローブバッグは、局所的に使用されるものである。

2) 石綿含有建材に接触せず、振動等による石綿の飛散のおそれがない場合には対象外。

3) 劣化による飛散が想定される場合は、負圧隔離養生等を行う。また、劣化により切断等によらない工法で除去を行うことが難しい場合は、切断等による工法で除去を行う。

表 4.1.2 石綿飛散及びばく露防止対策の概要（2）

本文記述箇所	4.11				4.12			
	切断等によ らない除去	切断等によ る除去	切断等によ らない除去	切断等によ る除去	切断等による除去 (電動工具は使用しない)		切断等による除去 (電動工具を用いて除去)	
建築材料の 種類	石綿含有成形板等				石綿含有仕上塗材			
	石綿含有成形板等		石綿含有けい酸 カルシウム板第1種		石綿含有仕上塗材		石綿含有仕上塗材	
石綿含有建材除去等時 の飛散防止方法	原形のまま 取り外し	湿润化 等	原形のまま 取り外し	作業場を 隔離養生 (負圧不要) 等	湿润化		作業場を隔離養生等	
	(例 高圧水洗 除去)	(例 剥離剤 併用手工具ケ レン除去)	(例 ディスクグラ インダー除去)	(例 集じん装 置付きディスクグラ インダー除去 (HEPA フィルタ 付き))				
事前調査	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の報告	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の備え付 け	要	要	要	要	要	要	要	要
作業計画の作成	要	要	要	要	要	要	要	要
大防法及び安衛法・ 石綿則の届出	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要
事前調査結果の揭示	要	要	要	要	要	要	要	要
作業実施の揭示	要	要	要	要	要	要	要	要
喫煙禁止/飲食禁止の 揭示	要	要	要	要	要	要	要	要
作業主任者の選任	要	要	要	要	要	要	要	要
特別教育	要	要	要	要	要	要	要	要
保護具着用	要	要	要	要	要	要	要	要
作業場への関係者以外 立入禁止	要	要	要	要	要	要	要	要
隔離	-	-	-	隔離養生 (負圧不要)	-	-	隔離養生 (負圧不要)	- (同等の措置 の要件を満た す場合)
湿润化	- ¹⁾	常時要	- ¹⁾	常時要	常時要	常時要	常時要	- (同等の措置 の要件を満た す場合)
(飛沫防止等の養生)	-	-	-	-	○ ²⁾	○ ²⁾	-	-
(床防水養生)	-	-	-	-	○ ²⁾	-	-	-
(汚染水処理)	-	-	-	-	○ ²⁾	-	-	-
清掃	要	要	要	要	要	要	要	要
取り残し等の確認	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果、作業内 容の記録・保管	要	要	要	要	要	要	要	要

備考：「要」は法令上求められる措置を示す。

1) 粉じん飛散防止のために実施することが望ましい。

2) 「○」は適切な石綿飛散防止対策のために実施が必要な措置を示す。