

島根県立中央病院 E S C O 事業提案募集に係る質問回答

平成 19 年 2 月 28 日

	質 問 内 容	回 答
1	今回の改修工事の対象は病院内全て（I棟、棟、病室、管理部門、外来）の設備と考えてよろしいでしょうか。	医療設備類に係る部分については、対象から除きます。（P3 1章(5)のとおり）
2	ガス単価は使用量によって変動しますが、今回の提案では一律「別紙 1 の基準エネルギー単価」を用いて算出してよろしいでしょうか。	「別紙 1 の基準エネルギー単価」を使用して算出してください。（P15 6章(3)参照）
3	省エネルギー関連工事の補助金が交付される場合、「別紙 1 の支払限度額」にその補助金を上乗せした金額が設計・改修工事費用と考えてよろしいでしょうか。 例えば、5,000万円の補助申請金額が可能な提案の場合、設計・改修工事費用は8,200万円 + 5,000万円=13,200万円となる。	「別紙 1 の支払限度額」は、補助金額を含めた金額とします。 従って 5,000 万円の補助金申請が可能な提案であっても、支払限度額は 8,200 万円です。
4	様式 1 の参加表明書の記入について 1) 当社の島根営業所は指名参加願いで島根県へ当社社長から島根営業所長への委任状を提出しておりますが、所在地、及び商号、代表者氏名、電話番号、FAX 番号は全て本社の内容で記載すべきでしょうか。島根営業所の内容でよろしいでしょうか。 2) 押印箇所も(実印)となっておりますが、島根所長印でもよろしいでしょうか。	1) 参加表明書の提出者は、契約権限を有するものであり、当該 E S C O 事業の契約予定者としてください。 記載内容についても同様。 2) 1) と同様。
5	様式 3 - 2 の中で総括責任者とありますが、工事所長、現場代人、又は管理技術者をいうのか、あるいは全く関係のない者でも良いのか、どのような立場を言うのでしょうか。	総括責任者は、選定 E S C O 事業者となってから、E S C O サービス期間完了までの間、事業全体を統括し、その責を負う者としてください。なお、各担当の主任技術者を兼務することは、可能です。
6	様式 3 - 2 の中で総括責任者、主任技術者の過去に従事した内容は単純な省エネ工事实績も含むと考えてもよろしいでしょうか。	工事实績については、効果が大きいと考えられる省エネ工事等の実績を記入してください。
7	図面を作成するため既設の建築、設備の完成図 C A D データは提供していただけますでしょうか。	希望があれば、完成図 C A D データのある電気設備、給排水衛生設備については提供します。 なお、C A D データの提供は、選定 E S C O 事業者に限ります。
8	インバータ設備導入検討にあたり高調波対策が必要となる可能性があります。在来のインバータ使用機器リストを提供していただけますでしょうか。	希望があれば、建築設備に係る機器に限りリストを提供します。
9	様式 3 - 2 について 1) 単独企業で応募の場合、様式 3 - 2 総括責任者及び主任技術者の業務実績表のうち総括責任者については、事業役割担当主任技術者と兼務としてよろしいでしょうか。 2) また、事業役割、設計役割及び建設役割担当毎に主任技術者が必要でしょうか。	1) No.5 の回答のとおり、兼務は可能です。 2) 主任技術者は各役割毎に必要です。 なお、兼務は可能です。