

新大橋工区に関すること

- 中央分離帯の設置について、安全性、利便性を含めた検討をしてほしい。
(回答) 地区内道路の利用状況を調査した上で、中央分離帯の必要性について説明します。
- 工事中の迂回路における渋滞対策として松江大橋の朝の交通規制を解除したらどうか。
(回答) いただいた意見を含め、渋滞対策を検討していきます。
- 新しい橋の高欄や照明などは、まちの景観にあったものにしてほしい。
(回答) 現在、景観に配慮した検討を進めており、今後の新大橋景観検討委員会で議論していきます。
- 新しい橋は、橋の下を歩行者が通行できる計画か。
(回答) 南北共に橋の下を通行できるように検討していきます。

鍛冶橋工区に関すること

- 工事中、川沿いの一方通行の道路から仮橋に合流するのが難しいがどのように合流したらよいか。
(回答) 詳細設計業務で検討していきます。
- 鍛冶橋も新大橋のように市民からの意見を取り入れてデザイン等を反映してほしい。
(回答) 詳細設計業務で検討したデザイン等を説明会でお示しし、ご意見を伺います。
- 鍛冶橋の幅広歩道はどのように活用するのか。
(回答) 活用方法は現在検討中です。

国道431号 母衣町～南田町工区

- 鍛冶橋北詰の西側横断歩道の位置を歩行者が安全に渡れる位置に計画してほしい。
(回答) 頂いた意見を含め警察と協議し安全な位置で計画します。
- 工事の開始時期と期間を教えてください。
(回答) 平成31年度から一部着手したいと考えています。期間については用地交渉の状況によるので現時点では明確にお示しできません。
- 甲部橋は架け替えるのか。
(回答) 橋自体の架け替えは当面ありませんが、甲部橋北側に歩道がないため歩道橋を隣に整備する予定です。
- 甲部橋の歩道橋は自転車も通行できる幅か。また、道路との段差ができないようにしてほしい。
(回答) 歩行者のみの通行を考えており、段差はできないように計画します。

説明会では、たくさんのご意見・ご質問をいただき、ありがとうございました。
今後、みなさまから頂いたご意見について整理し、検討していきます。

お問い合わせ先

島根県松江県土整備事務所
電話 0852(32)5729

島根県都市計画課
電話 0852(22)5699

松江市都市政策課
電話 0852(55)5373

新大橋・鍛冶橋架け替えに関する 地元説明会 を開催しました

新大橋 説明会

平成30年1月から2月にかけて、新大橋の架け替えに関する説明会を開催し、次の項目について説明を行いました。

説明項目

- 事業目的
- 架け替えの計画
- 工事期間中の道路計画
- 今後のスケジュール
- これまでの経緯
- 完成時の道路計画
- 用地建物調査

概要

参加された沿線自治会の皆さまからは、用地買収や工事開始時期などの事業スケジュール、仮橋での渋滞対策や歩行空間などの考え方、中央分離帯や橋の構造に関するご意見を頂きました。(詳細は裏面をご覧ください)

鍛冶橋・ 国道431号 説明会

平成29年7月から8月にかけて、鍛冶橋の架け替えと国道431号に関する説明会を開催し、次の項目について説明を行いました。

説明項目

- 現況
- 迂回路(仮橋)構造
- 事業スケジュール
- 架け替えの手順
- 施工時や完成時のイメージ
- 都市計画道路の変更手続き

国道431号 母衣町～南田町工区

- 事業の全体計画
- 事業効果
- 都市計画道路の変更手続き
- 事業の目的
- 平面計画・縦断計画

概要

参加された沿線自治会の皆さまからは、工事開始時期などの事業スケジュールや甲部橋の歩道橋について、ご意見を頂きました。(詳細は裏面をご覧ください)

開催日	地区名
1/15	米子町町内会
1/17	南田町南区町内会
1/21	寺町(北寺町)
1/21	寺町(万代町)
1/21	東本町四丁目町内会
1/23	南田町西区町内会
1/24	東本町三丁目町内会
2/3	和多見町町内会
2/4	八軒屋町町内会
2/4	魚町町内会
2/18	伊勢宮町町内会
2/19	白潟本町町内会



新大橋説明会の様子


開催日	地区名
7/26	南田町西区・南区
7/28	南田町西区・南区
8/1	東本町四丁目町内会
8/3	東本町三丁目町内会
8/4	米子町町内会



鍛冶橋、国道431号説明会の様子

全体のスケジュール

(都)松江熊野線
新大橋工区



(都)松江熊野線
鍛冶橋工区



降雨の多い出水期(6/26~10/20)は河川内の工事はいりません

国道431号
母衣町~
南田町工区

